

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.05.2024.  
Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach-Kosach.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 28.02.2024 r. poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

### **Treść wniosku:**

Zwracamy się z prośbą o sprostowanie w SWZ wymagań potwierdzających jakość i parametry techniczno-użytkowe oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie badań na zgodność z normą. Informujemy że aktualna i obowiązująca jest norma PN-EN 14877:2014 -2.

Jednocześnie sugerujemy o wymaganie złożenia wraz z ofertą autoryzacji na przedmiotowe zadanie. Obserwowaną praktyką w ostatnim czasie, jest wykorzystywanie przez wykonawców ogólnodostępnych w internecie dokumentów nawierzchni poliuretanowych, okazywanych na etapie realizacji przed wbudowaniem, bez faktycznego zakupu i użycia faktycznie tego produktu na przedmiotowym zadaniu. Autoryzacja to proces nadawania podmiotowi dostępu do zasobu/produktu, dający przede wszystkim Zamawiającemu zapewnienie wbudowania przez oferenta produktu zgodnego z ofertą i przedmiotem zamówienia.

Sugerujemy wymóg okazania przez oferentów poniższych dokumentów nawierzchni poliuretanowej jako Przedmiotowe Środki Dowodowe na etapie składania ofert:

- Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania ofert)
- Atest PZH
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
- Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
- Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dla oferowanego systemu nawierzchni
- Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB lub równoważne . Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07
- Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
- Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej
- Badania WORLD ATHELTICS
- Certyfikat produktowy WORLD ATHLETICS

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na następujące:

Wykonawca dla potwierdzenia jakości i parametrów techniczno-użytkowych oferowanej nawierzchni poliuretanowej przedstawi odpowiednie dokumenty tj.

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej. Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać

potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej,

- Atest higieniczny PZH
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014-2
- Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
- Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni.
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej
- Karta techniczna nawierzchni wydaną przez producenta systemu; poliuretanowych (zawierająca charakterystykę i parametry techniczne oferowanej nawierzchni).
- Certyfikat produktu WORLD ATHLETICS
- Badania potwierdzające zgodność z wymaganiami WORLD ATHLETICS – wydane przez akredytowaną jednostkę WORLD ATHLETICS

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.



WÓJT  
Hubert Pasiak

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego