

Zbuczyn, 14.06.2024 r.

IN.271.16.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.16.2024.
Nazwa zadania: Budowa zewnętrznych instalacji gazu oraz zewnętrznych źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 14.06.2024 r. poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Treść wniosku:

Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie zadane w wyjaśnieniach treści SWZ dotyczącego systemu detekcji i odcięcia paliwa gazowego. Pytanie nie dotyczyło w czym ma znajdować się kocioł a jak jest rozwiązany system detekcji gazu

Wyjaśnienie:

Kotły są zaprojektowane w wykonaniu zewnętrznym bez zabudowy w kontenerach. Nie dopuszcza się montażu zaprojektowanych kotłów w kontenerach. Dla zaprojektowanego rozwiązania nie przewiduje się systemu detekcji gazu i odcięcia paliwa gazowego z wyżej opisanego powodu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Z up. WÓJTA

Michał Kowal

Zastępca Wójta Gminy

Podpis Kierownika Zamawiającego