

IN.271.26.2024

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: IN.271.26.2024,  
nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbuczyn, ul. Graniczna.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 19.07.2024 r. poniżej Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie:**

Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga odtworzenia istniejących uszkodzonych/rozebranych nawierzchni do stanu z przed rozpoczęcia robót, tj. w przypadku nawierzchni tłuczniowej: warstwa kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5mm grubości min. 15 cm po zagęszczeniu z pełną wymianą gruntu poniżej na pospółkę z zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, z zachowaniem warstw podsypki, obsypki i nadsypki zgodnie z dokumentacją projektową.

W przypadku nawierzchni asfaltowej: warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4 cm, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm grubości 25 cm z pełną wymianą gruntu poniżej na pospółkę z zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.

  
WÓJT  
Hubert Pasiak  
-----  
Kierownik Zamawiającego

