

**GMINA ZBUCZYN**

08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1

REG: 711582670, NIP 821-23-92-687

Zbuczyn, 25.07.2024 r.

IN. 271.27.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy IN.271.27.2024, nazwa zadania Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tęczki

W odpowiedzi na skierowanie do Zamawiającego zapytanie poniżej wyjaśniamy treść specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie:**

Proszę o wyjaśnienie czy w konstrukcji dachu można zastosować drewno klasy C24. Projekt konstrukcyjny zakłada wykonanie więźarów dachowych z drewna C30 które jest dostępne na krajowym rynku u żadnego producenta więźarów jako materiał certyfikowany. Nie jest dostępna również klasa C27.

**Odpowiedź na pytanie:**

Informuję, że zarówno na rysunkach rzutu konstrukcji parteru i dachu, jak i w projekcie więźarów określono tarcicę/drewno klasy C24. Do realizacji zamówienia należy zastosować drewno zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

**WÓJT**  
*Hubert Pasiak*