

Zbuczyn, dnia 3 czerwca 2025 r.

ZP.271.12.2025

Sprostowanie do wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Szkół Podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn”

Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które zostało zamieszczone dnia 2 czerwca 2025 r. wprowadza się zmianę w następującym zakresie:

Było:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, w ramach doprecyzowania założeń technicznych chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą mieć wpływ na dobór odpowiednich opraw: 1) Temperatura barwowa (CCT): W dokumentacji przyjęto zapis: „wymiana istniejących opraw świetlówkowych na oprawy panelowe ze źródłem światła LED o CCT 4000K”. Proszę o doprecyzowanie, czy chodzi o oprawy z regulowaną temperaturą barwową (CCT, np. 3000K–6500K), czy też wystarczające będą oprawy o stałej barwie światła 4000K (barwa neutralna). W związku z tym proszę o informację, czy wymagany jest przełącznik CCT, czy dopuszczalne są oprawy o stałej temperaturze barwowej.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające będą oprawy o stałej barwie światła 4000K. Jednocześnie dopuszcza zastosowanie opraw z regulowaną temperaturą barwową.

Powinno być:

Pytanie nr 1

Dzień dobry, w ramach doprecyzowania założeń technicznych chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą mieć wpływ na dobór odpowiednich opraw: 1) Temperatura barwowa (CCT): W dokumentacji przyjęto zapis: „wymiana istniejących opraw świetlówkowych na oprawy panelowe ze źródłem światła LED o CCT 4000K”. Proszę o doprecyzowanie, czy chodzi o oprawy z regulowaną temperaturą barwową (CCT, np. 3000K–6500K), czy też wystarczające będą oprawy o stałej barwie światła 4000K (barwa neutralna). W związku z tym proszę o informację, czy wymagany jest przełącznik CCT, czy dopuszczalne są oprawy o stałej temperaturze barwowej.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające będą oprawy o stałej barwie światła 4000K. **Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opraw z regulowaną temperaturą barwową.**

WÓJT
Hubert Pasiak
.....
Zamawiający

Opracowała:
Anna Olszewska
Tel. 25 641 63 90 wew. 17

