

ZP.271.14.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.14.2025, nazwa zadania:
„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Zbuczyn

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania poniżej wyjaśniamy treść specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w miejscowości Zbuczyn, ul. Terespolska 110, jednym z przedmiotów zamówienia jest modernizacja boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy syntetycznej.

Z przykrością zauważamy, że w dokumentacji przetargowej Zamawiający nie określił, jakimi dokumentami powinna być opisana oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej. Co więcej, nie przewidziano obowiązku złożenia takich dokumentów na etapie składania ofert. Brak takich wymagań znacząco ogranicza możliwość weryfikacji jakości oferowanych rozwiązań już na etapie przetargu.

Z doświadczenia wiemy, że taka sytuacja stwarza ryzyko zastępowania nawierzchni wskazanej w dokumentacji STWIORB rozwiązaniami niższej jakości na etapie realizacji inwestycji. Niestety, praktyka ta jest powszechna, szczególnie gdy dokumenty potwierdzające parametry trawy syntetycznej nie są wymagane jako przedmiotowe środki dowodowe w ofercie.

W związku z powyższym, wnosimy o doprecyzowanie zapisów dokumentacji przetargowej i uwzględnienie poniższych dokumentów jako obowiązkowych załączników do oferty:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej oraz technologii produkcji oferowanej trawy,
- Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) – REACH, z 2006 roku z późniejszymi zmianami,
- Raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu)
- Atest trudnopalności na oferowaną trawę,

- Próbkę oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min. 20x15cm z metryką producenta

Wierzimy, że wprowadzenie powyższych wymagań zapewni przejrzystość postępowania przetargowego oraz pozwoli Zamawiającemu na wybór produktu o odpowiedniej jakości, zgodnego z założeniami projektowymi i nowoczesnymi standardami.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonawca przed wbudowaniem każdego materiału przedstawi do akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającemu proponowane do wbudowania materiały. Materiały, które nie będą spełniać wymagań określonych w SWZ i załącznikach nie uzyskają akceptacji Zamawiającego i nie będą dopuszczone do wbudowania. W odniesieniu do trawy syntetycznej Zamawiający będzie wymagał przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wymagania Zamawiającego, w tym w szczególności:

- aktualny atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej oraz technologii produkcji oferowanej trawy
- raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu)
- atest trudnopalności na oferowaną trawę,

Ponadto przed przystąpieniem do robót Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji

Pytanie 2

Czy Zamawiający, dbając o wydatkowanie środków publicznych i jakość realizowanej inwestycji, będzie wymagał aby Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego, dołączył do oferty lub przed podpisaniem umowy poniższe podstawowe dokumenty:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji,
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej,
- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,
- Raport i sprawozdanie z badań niezależnego Instytutu, że produkt, tj. podkład oraz runo, w całości nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu)

Odpowiedź na pytanie nr 2 :

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty lub przed podpisaniem umowy wyżej wymienionych dokumentów. Jednocześnie informuję, że w odpowiedzi na pytanie nr 1 zostały opisane m.in. dokumenty jakich na potwierdzenie spełnienia wymagań opisanych w SWZ wraz z

załącznikami dla trawy syntetycznej będzie wymagał Zamawiający od Wykonawcy przed jej wbudowaniem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.


Z up. WÓJTA
Zastępcą Wójta Gminy
Kierownik Zamawiającego

