

Zbuczyn, dnia 8 lipca 2025 r.

ZP.271.19.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej w Izdebkach-Kosnach”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zmianę na niższą klasę ścieralności płytek podłogowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany klasy ścieralności płytek podłogowych na niższą niż wskazana w dokumentach postępowania tj. 4/12000.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza zmianę tynków mokrych na wykonanie tynków z płyty Karton-Gips mocowanych na klej gipsowy ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę tynków mokrych na wykonane z płyt karton-gips mocowanych na klej gipsowy.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji sufitu podwieszanego z systemu krzyżowego na system wieszakowy "US"?

Odpowiedź

Zamawiający nie identyfikuje systemu konstrukcji sufitu podwieszanego w systemie wieszakowym „US”, jednakże dopuszcza zastosowanie zamiennych rozwiązań montażowych w stosunku do wskazanego w dokumentacji postępowania systemu krzyżowego. Zastosowany system zamienny powinien spełniać wszystkie warunki stabilności konstrukcji tak jak wskazany w dokumentacji postępowania system krzyżowy. Zmianę systemu montażowego należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac montażowych.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na niższą klasę antypoślizgowości płytek podłogowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany klasy antypoślizgowości płytek podłogowych na niższą niż R10, tak jak zostało to wskazane w dokumentach postępowania.

Sprawę prowadzi:
Anna Olszewska
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 25 641 63 90 wew.17

Z up. WOJTA
[Podpis]
Zast. Wójta Gminy
Zamawiający