

Zbuczyn, dnia 31 lipca 2025 r.

ZP.271.29.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lucynów, gm. Zbuczyn”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie nr 1

*Pytanie o moce i strumień jaki jest wymagany bo są rozbieżne informacje:
35,4W/4972 lm LUB 40W/5700lm min?*

Odpowiedź

Zgodnie z rozdz. III – Opis przedmiotu zamówienia SWZ, Zamawiający wymaga lamp o parametrach nie gorszych niż:

- 1) 230Vac 50 Hz / 34,4W / PF>0,98
- 2) IP 66/67 / IK09 / ta 40°C
- 3) Photometry: 10L – 740/ 5306AS/ 1000 mA/ 3900 Lm.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że niniejsze postępowanie nie obejmuje całego zakresu wynikającego z załączonej dokumentacji projektowej. **W ramach zadania należy wybudować linię oświetlenia drogowego na odcinku od istniejącego słupa 1-5/UG do słupa 1-7/UG. Oprawę oświetleniową należy zamontować na słupie 1-7/UG.**

Z up. WÓJTA

[Podpis]
Marek Kowal
Zastępca Wójta Gminy

Zamawiający