



Zbuczyn, dn. 19.12.2025 r.

ZP.271.52.2025

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Zbuczyn”

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w ramach projektu pn.: „Cyberbezpieczna Gmina Zbuczyn” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EL-Klima Borkowski Paweł, Radomyśl 67 a, 08-112 Wiśniew

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	I kryterium / cena oferty brutto	Liczba punktów w kryterium I	II kryterium /Oferowany okres dodatkowej gwarancji	Liczba punktów w kryterium II	Łączna liczba punktów	Uwagi
1.	EL-Klima Borkowski Paweł, Radomyśl 67 a, 08-112 Wiśniew	207 870,00	60	0 m-cy	0	60	---
2.	Evolto sp. z o.o. ul. Główna 7, 18-100 Łapy	265 934,24	---	24 m-ce	---	---	Oferta odrzucona

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
4. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę firmy:

Evolto sp. z o.o., ul. Główna 7, 18-100 Łapy

Uzasadnienie prawne:

Oferta odrzucona została na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 p.z.p., ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający dokonał analizy parametrów agregatu zaoferowanego przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego i stwierdził, że nie spełnia on wszystkich parametrów wskazanych w załączniku nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ). Sprzęt wskazany w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego nie posiada wymaganej przez Zamawiającego w OPZ mocy znamionowej silnika. Zamawiający wymagał, aby moc znamionowa silnika była nie mniejsza niż 134 kW, zaś Wykonawca w tym parametrze wpisał, iż oferowany sprzęt posiada moc znamionową 132 kW.



W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

5. Zamawiający informuję, że umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. **po dniu 24.12.2025 r.**


.....
Kierownik Zamawiającego