

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy ZP.271.01.2026, nazwa zadania Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi Wielkie

W odpowiedzi na skierowanie do Zamawiającego pytania poniżej wyjaśniamy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót poz. 72 do poz. 75 oraz poz. 113 do poz. 114 Zamawiający przewidział dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Czy Zamawiający udzieli pełnej swobody Wykonawcy przy doborze stolarki okiennej i drzwiowej? Jeżeli nie, to zwracam się z prośbą o załączenie do dokumentacji przetargowej wytycznych, opisów dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, załączenia zestawienia stolarki do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykonawca pełną swobodę posiadał będzie jedynie przy wyborze producenta stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania w realizowanym budynku, przy założeniu, że dostarczona i zamontowana stolarka będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. Opis wymagań dla stolarki okiennej i drzwiowej zawiera m.in. projekt architektoniczno-budowlany budynku, który stanowi część wspomnianego wyżej załącznika. W ocenie Zamawiającego opis stolarki okiennej i drzwiowej zawarty w/w dokumentacjach w sposób wyczerpujący określa wymagania, jakich oczekuje Zamawiający dla zamontowanej stolarki w budynku świetlicy wiejskiej w Ługach Wielkich. Jednocześnie nadmieniam, że Zamawiający nie posiada odrębnego zestawienia stolarki – całość posiadanej dokumentacji została załączona do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 2:

W projekcie technicznym branży budowlanej istnieją rozbieżności w głębokości posadowienia ław i stóp fundamentowych (-1,20, -1,37), rysunek K-1 oraz pkt 7 projektu (Warunki geotechniczne). Proszę o sprecyzowanie głębokości posadowienia ław i stóp fundamentowych oraz zamieszczenie opinii geotechnicznej do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Dokumentacja w/w zakresie jest spójna. Na wskazanym rysunku K-1 oznaczona jest rzędna posadowienia spodu fundamentów na poziomie -1,37, która mierzona jest od projektowanego poziomu zero budynku ($\pm 0,00$). Z uwagi na fakt, że urządzonego teren przy budynku zaprojektowany jest na poziomie -0,17 od poziomu zero (poziomu posadowienia parteru), to poziom posadowienia fundamentów od urządzonego terenu przy budynku wynosi -1,20 m ($1,37 - 0,17 = 1,20$), zgodnie z zapisami wspomnianego pkt 7 projektu (Warunki geotechniczne). Opinia geotechniczna zawarta jest w dokumentacji projektowej (PAB) stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ zamieszczonej na stronie internetowej niniejszego postępowania.

Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.