

Zbuczyn, dnia 09.02.2026 r.

ZP.271.01.2026

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi Wielkie”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie projektu przyłącza wodociągowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada projektu przyłącza wodociągowego. Przyłącze należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi projektowania, wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 82/2 w miejscowości Ługi Wielkie z dnia 06.02.2026 r. wydanymi przez administratora gminnej sieci wodociągowej tj. Gminną Spółkę Komunalną w Zbuczynie Sp. z o.o. Skan warunków technicznych stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Michał Kowal;
Zastępca Wójta
Gminy Zbuczyn

Elektronicznie podpisany
przez Michał Kowal; Zastępca
Wójta Gminy Zbuczyn
Data: 2026.02.09 11:07:49
+01'00'

Zamawiający

Zbuczyn, dn. 06.02.2026 r.

GSK.W.054.2026

Gmina Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn

WARUNKI TECHNICZNE

projektowania, wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 82/2 w miejscowości Ługi Wielkie, gm. Zbuczyn

1. Sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 1847).
2. Wystąpić z wnioskiem o zgodę na wykonanie przyłącza.
3. Przyłączy zostanie odebrane i dokonane zostanie włączenie do wodociągu jeżeli zostaną spełnione niniejsze warunki:
 - punkt włączenia – sieć wodociągowa Ø160 w granicach działki nr ewid. 423;
 - wcinę do wodociągu można wykonać wyłącznie pod nadzorem upoważnionych pracowników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie,
 - na przyłączy zamontować zasuwę,
 - przyłączy należy wykonać przewodem PE obliczonym na ciśnienie PN 10 o przekroju odpowiednim do planowanego poboru wody max DN 40. Głębokość ułożenia przyłącza – 1,6 m p.p.t,
 - zestaw wodomierza głównego umiejscowiony wyłącznie w pomieszczeniu ogrzewanym lub w studni wodomierzowej PCV,
 - za zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy,
 - materiały używane do budowy przyłącza powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim,
 - w przypadku kolizji/krzyżowania się przyłącza z innymi sieciami, przebieg przyłącza i sposób usunięcia kolizji/warunki krzyżowania się należy uzgodnić z właścicielami/administratorami tych sieci (jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy i normy),
4. O zamiarze wykonania przyłącza powiadomić Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
5. Wykonanie przyłącza (przed zasypaniem) należy zgłosić bezwzględnie do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
6. Montaż wodomierza i uruchomienie dostaw wody nastąpi po:
 - spisaniu protokołu z odbioru technicznego przyłącza,
 - dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej,
 - podpisaniu umowy na dostawę wody z Wnioskodawcą.
7. Warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

Nie zastosowanie się do powyższych warunków uniemożliwi włączenie do sieci wodociągowej. Samowolne włączenie może spowodować likwidację przyłącza oraz wszczęcie postępowania zgodnie z przepisami prawa cywilnego i karnego.

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Michał Zdanowski