

**URZĄD GMINY
ZBUCZYN**
08-106 Zbuczyn, ul. Jana Pawła II 1
REGON 000551289, NIP 821-16-61-613
tel./fax 25 641-63-90

Zbuczyn, 30 maja 2025 r.

WI.7021.20.2025

Gmina Zbuczyn

ul. Jana Pawła II 1

08-106 Zbuczyn

**Warunki techniczne do projektowania i budowy kanalizacji deszczowej
na działce nr ewid. 1409/2 w m. Zbuczyn, gmina Zbuczyn**

1. Kanał deszczowy zaprojektować z rur PVC-U SN8 wg PN-EN 1401 o średnicy wynikającej z przepływu ścieków.
2. Minimalny spadek na kanale deszczowym – 5 ‰.
3. Włączenie projektowanej sieci do istniejącej sieci \varnothing 200 mm w granicach działki nr ewid. 1409/2 do istniejącej na sieci studni rewizyjnej.
4. Na sieci kanalizacyjnej zaprojektować studnie rewizyjne o średn. min. \varnothing 425 mm w miejscach zmiany kierunku przepływu w kanale. Niedopuszczalne jest stosowanie kolan i trójników na sieci.
5. Należy stosować studnie wykonane zgodnie z systemowymi rozwiązaniami posiadające kinetę przelotową lub zbiorczą z PE, rurę wznoszącą karbowaną PP oraz rurą teleskopową z włazem żeliwnym D400 wzmocnionym stożkiem betonowym odciążającym.
6. Długość deszczowego przyłącza kanalizacyjnego od wpustu ulicznego na terenie utwardzonym do kanału lub studzienki nie powinna przekraczać 20m.
7. Wpusty uliczne należy stosować z osadnikami średnicy \varnothing 500 mm i głębokości min. 0,5 m.
8. Projekt podlega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Zbuczyn.
9. Po wybudowaniu sieci i przyłączy należy bezwzględnie wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
10. Warunki są ważne przez okres trzech lat od daty wydania.

Z up. WÓJTA
Michał Wójta
Zastępca Wójty Gminy